

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-040-2022
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las **10:00 (diez) horas del día 28 de octubre del año 2022**, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la **Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja**, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretario del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las **10:00 horas del día 27 de octubre de 2022**, conforme a lo indicado en la convocatoria.-----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/> -----

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Departamento de Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura Universitaria), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.-----

La convocante realiza la siguiente **aclaración** a la convocatoria.-----

No.	Aclaración
1	El tiempo máximo para la entrega de los bienes de esta licitación será a los 60 días naturales posteriores a la fecha del fallo.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -----

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas
1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	Correo Electrónico	11
2	GP ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	02

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:-----

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: **JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ**
Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: **11**

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'L', 'y', 'R', 'D', 'ER']

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-040-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO
DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Todas las partidas	<p>¿Se podrán ofertar marcas similares, que cumplan con las especificaciones solicitadas?</p> <p>Respuesta: Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.</p>
2	Todas las partidas	<p>¿Se podrá solicitar anticipo?</p> <p>Respuesta: A solicitud expresa del licitante adjudicado, para esta licitación se podrá otorgar un anticipo de hasta el 40% del monto total del contrato, siempre y cuando previo a la emisión de la factura y entrega del anticipo, se entregue garantía de anticipo por el 100% del monto total de la cantidad solicitada como anticipo, mediante fianza emitida por Institución legalmente constituida para tal fin.</p>
3	Todas las partidas Anexo 2	<p>La convocante solicita: La entrega de los bienes, <u>instalación, puesta en operación, flete, seguro, viáticos (carga y descarga hasta los lugares que se indiquen)</u> deberá realizarse por el Licitante Adjudicado, a los: 30 días naturales, posteriores a la fecha de fallo, bajo las condiciones de entrega establecidas en las bases de la presente Licitación. ¿Se podría considerar un tiempo mayor (70 días naturales)?</p> <p>Respuesta: Con la aclaración realizada por la Convocante se da respuesta a su pregunta.</p>
4	Partida 39 Anexo 1	<p>La convocante solicita: TELA HAWAII PLUS, TEJIDO PLANO, 100% POLIPROPILENO, DENSIDAD DRUIDO Y TRAMA DE 13, TIPO CONTRACT PLANO, ANCHO UTIL DE 140CM, CALIBRE DE HILO 1500 DENIER, PESO POR METRO LINEAL 350 GRS, COLOR AZAFRAN, TRATAMIENTO RETARDANTE DE FLAMA POR INMERSION, INDUSTRIAS HERMES ¿puede suministrarse un tipo y color de tela similar?</p> <p>Respuesta: Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.</p>
5	Partida 106 Anexo 1	<p>La convocante solicita: Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % reciclado para acabado final, Ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85, NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris Oxford, según diseño. Se menciona "para bajar el tiempo de reverberación" solicitamos a la convocante de la manera mas atenta si ¿existe algún objetivo definido?</p> <p>Respuesta: El objetivo es mejorar la condición acústica del Auditorio. Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-040-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO
DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

6	Partida 106 Anexo 1	<p>La convocante solicita: Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % reciclado para acabado final, Ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85, NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris Oxford, según diseño.</p> <p>Se menciona "material acústico de PET 100%, reciclado para acabado final", ¿realmente se considera este material como acabado final? ¿Qué uso tendrá la tela mencionada en el apartado 39?</p> <p>Respuesta: La tela será el acabado final del tratamiento acústico. Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.</p>
7	Partida 106 Anexo 1	<p>La convocante solicita: Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % reciclado para acabado final, Ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85, NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris Oxford, según diseño.</p> <p>¿Solicitamos a la convocante de la manera más atenta si puede suministrarse un tipo y color de material acústico similar? Que el proveedor considere que tiene mejores cualidades (densidad, durabilidad, absorción acústica y cualidades antifalama)</p> <p>Respuesta: Se deberá cumplir con la especificación por tratarse de una mejora. Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.</p>
8	Partida 106 Anexo 1	<p>La convocante solicita: Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % reciclado para acabado final, Ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85, NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris Oxford, según diseño.</p> <p>Se menciona "material acústico de PET 100%, reciclado para acabado final", ¿realmente se considera este material como acabado final? Y si la respuesta es afirmativa si nos podría aclarar ¿Qué uso tendrá la tela mencionada en el apartado 39?</p> <p>Respuesta: La tela será el acabado final del tratamiento acústico. Conforme a lo indicado en la Convocatoria, se expresa que las marcas y modelos establecidos son de referencia y los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas.</p>
9	Partida 106 Anexo 1	<p>La convocante solicita: Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % reciclado para acabado final, Ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85, NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris Oxford, según diseño.</p> <p>Solicitamos a la convocante si podría aclarar: ¿si el panel acústico se montara sobre algún bastidor de madera? y si la respuesta es afirmativa nos confirme las medidas de bastidor o maderas.</p> <p>Respuesta: Se instalará sobre el muro.</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-040-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO
DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

10	Partida 106 Anexo 1	<p>La convocante solicita: Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % reciclado para acabado final, Ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85, NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris Oxford, según diseño.</p> <p>Solicitamos a la convocante de la manera más atenta si podría aclarar: ¿Cómo se hará el montaje de la fibra de pet100% y de la tela?</p> <p>Respuesta: Se instalará sobre el muro y el detalle se realizará empatando la modulación del acabado de madera.</p>
11	Partida 106 Anexo 1	<p>La convocante solicita: Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % reciclado para acabado final, Ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85, NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris Oxford, según diseño.</p> <p>Solicitamos a la convocante de la manera más atenta si podría aclarar lo siguiente: ¿Existirá algún acabado sobre la tela? Similar a las fajillas de madera que existen actualmente.</p> <p>Respuesta: Las fajillas de madera existentes se retirarán y reinstalarán por parte del Departamento de Mantenimiento. El acondicionamiento acústico se realizará por el licitante adjudicado sobre el muro.</p>

Empresa: GP ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: 02

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Anexo "1" Partidas 17 a 21 y 24 a 29	<p>¿Se requieren en presentación de carrete o en caja de 100mts?</p> <p>Respuesta: Se requiere en presentación en cajas de 100 mts.</p>
2	Punto 6.1 Programa de instalación	<p>Si en nuestra propuesta se incluyen solo partidas en las que no se requiere instalación, ¿solo es necesario indicarlo en el programa de instalación?</p> <p>Respuesta: Para las partidas donde no se requiere instalación no es necesario presentar programa de instalación; o bien se podrá entregar escrito en el que se mencione "NO APLICA".</p>

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día **04 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas**, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-040-2022
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras	
L.P.I. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria	 Esmeralda Rdz.
Lic. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico	
Lic. Roberto Bernal Castañón Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo	 Roberto Bernal C
Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy Jefatura del Departamento de Mantenimiento de la DGIU (Área requirente)	
Lic. Lluvia Salazar Almanza Departamento de Compras	
Ing. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras	
C.P. Angélica Lozano Galaviz Departamento de Compras	

Por parte de los Licitantes:-----

C. Cesar Eduardo De León Uscanga GP ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	
---	---

Siendo las **10:34** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.

-----**FIN DE TEXTO**-----