

|   |
|---|
| <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE<br/>AGUASCALIENTES</b>   |
| <b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>  |
| <b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>  |
| <b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>  |
| <b>NÚMERO E/901045968-020-2023</b>  |
| <b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE<br/>BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD<br/>AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, DEPARTAMENTO DE<br/>CONSTRUCCIONES DE LA DGIU.</b> |

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las **11:30 (once treinta)** horas del día **16 de junio de año 2023**, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la **Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja**, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretario del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instalo formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las **11:30 horas del día 14 de junio de 2023**, conforme a lo indicado en la convocatoria. -----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/> -----

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Departamento de Construcciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La convocante no realiza **aclaraciones** a la convocatoria.-----

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -----

| No. | Empresa                                     | Forma de presentación | No. de preguntas |
|-----|---|-----------------------|------------------|
| 1   | MANUFACTURAS METÁLICAS RODHER, S.A. DE C.V. | Correo Electrónico    | 07               |

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:-----

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

Empresa: **MANUFACTURAS METÁLICAS RODHER, S.A. DE C.V.**  
Forma de presentación: **Correo electrónico.**  
No. de preguntas: **07**

| Número de Pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta   |
|--------------------|---|--|
| 1                  |   | El cliente deberá contar alimentación eléctrica hasta el nivel de piso de última parada 5.5 kw, 220 vca, 3 fases, 60htz + neutro + tierra física.<br><br><b>Respuesta: Se confirma que esta actividad está contemplada realizarla por parte de la universidad.</b> |

*(Handwritten signatures and initials on the right margin)*



|   |
|---|
| <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE<br/>AGUASCALIENTES</b>   |
| <b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>  |
| <b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>  |
| <b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>  |
| <b>NÚMERO E/901045968-020-2023</b>  |
| <b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE<br/>BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD<br/>AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, DEPARTAMENTO DE<br/>CONSTRUCCIONES DE LA DGIU.</b> |

|   |   |
|---|---|
| 2 | El cliente deberá colocar algunos soportes intermedios para la sujeción de guías y soporte de puertas de pasillo<br><br><b>Respuesta: Se confirma que esta actividad está contemplada realizarla por parte de la universidad.</b>   |
| 3 | El cliente deberá colocar ganchos para montaje del equipo en el techo del cubo ya sea con PTR o ahogados en la losa, si es el caso (depende como decida el cliente techar el cubo)<br><br><b>Respuesta: Se confirma que esta actividad está contemplada realizarla por parte de la universidad.</b>   |
| 4 | Iluminación de interior del cubo para mantenimiento.<br><br><b>Respuesta: La iluminación del cubo para mantenimiento está contemplada realizarla por parte de la universidad.</b>   |
| 5 | El cliente deberá cubrir la periferia del cubo el material que considere conveniente.<br><br><b>Respuesta: Se comunica que en 3 (tres), de sus 4 (cuatro) caras a la fecha ya se encuentran cubiertas, la cara frontal que es la faltante se contempla realizar por parte de la universidad.</b><br><br><b>Y se confirma que cubrir la periferia del cubo esta está contemplado realizarlo por parte de la universidad.</b> |
| 6 | El cliente deberá dar el acabado final a las fachadas de los accesos al elevador ya que el alcance a la propuesta es solo colocación de puertas y marcos de pasillo en los 3 niveles.<br><br><b>Respuesta: Se confirma que esta actividad está contemplada realizar por parte de la universidad.</b>  |
| 7 | <b>Nota: Estos requerimientos se especifican a detalle en una guía mecánica que será entregada el inicio del proyecto en caso de venos favorecidos con el mismo.</b><br><br><b>Respuesta: Dentro de lo solicitado en el numeral X.15 se deberá agregar y entregar la guía mecánica que se requiere por parte del licitante interesado.</b>  |

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. Asimismo, se colocará esta acta en la página de transparencia de la Universidad [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=788](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=788). Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 21 de junio de 2023, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:

|   |
|---|
| <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE<br/>AGUASCALIENTES</b>   |
| <b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>  |
| <b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>  |
| <b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>  |
| <b>NÚMERO E/901045968-020-2023</b>  |
| <b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE<br/>BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD<br/>AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, DEPARTAMENTO DE<br/>CONSTRUCCIONES DE LA DGIU.</b> |

|   |   |
|---|---|
| C. Beatriz E. Rivera de Loera<br>Jefa del Departamento de Compras y Secretario<br>Técnico del Comité de Compras     |     |
| C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón<br>Representante de la Contraloría Universitaria                                | Esmeralda Rdz   |
| C. María Díaz Rodríguez<br>Representante del Departamento Jurídico  |    |
| C. Roberto Bernal Castañón<br>Representante de la Dirección General de Planeación y<br>Desarrollo                   | Roberto Bernal  |
| C. Mauricio Armas Contreras<br>Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU<br>(Área requirente)              |    |
| C. Ismael Ávila Aguilar<br>Representante técnico del Departamento de<br>Construcciones de la DGIU (Área requirente) |    |
| C. Lisly Paola Jiménez de Alba<br>Departamento de Compras   |   |
| C.P. Angélica Lozano Galaviz<br>Departamento de Compras   |   |
| <b>Por parte de los Licitantes:-----</b>  |   |
| C. José Luis Rodríguez Ortiz<br>MANUFACTURAS METÁLICAS RODHER, S.A. DE C.V.   |  |

Siendo las **11:46** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.

-----**FIN DE TEXTO**-----