

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-026-2025
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN CAMPUS SUR, DEPTO. DE CONSTRUCCIONES DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las **10:00 (diez)** horas del día **06 de junio del año 2025**, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la **Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja**, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, Colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.

La junta fue validada por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las **10:00 horas del día 05 de junio de 2025**, conforme a lo indicado en la convocatoria.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/>

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requiriente (Departamento de Construcciones de la DGIU), quienes solventarían las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.

La convocante no realiza **aclaraciones** a la convocatoria

El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de correo electrónico, de la siguiente persona:

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas
1	MANUFACTURAS METALICAS RODHER S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	07

Acto seguido, procedió a dar respuesta a las preguntas formuladas por el licitante, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: **MANUFACTURAS METÁLICAS RODHER S.A. DE C.V.**
Forma de presentación: **Correo electrónico.**
No. de preguntas: **07**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Partida 1	En la convocatoria se pide un elevador de tracción y contrapeso sin cuarto de máquinas para una capacidad de carga de 800Kg, lo común que se ha instalado es de 630Kg, pudiera ser así para estandarizar equipos?

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-026-2025
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN
CAMPUS SUR, DEPTO. DE CONSTRUCCIONES DE LA
DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**

		<p>Respuesta: No se acepta, la capacidad de carga especificada en la convocatoria es la requerida, por lo que deberá cotizarse conforme a las características mínimas requeridas en la convocatoria.</p>
2	Partida 1	<p>De acuerdo a los planos, a los muros les faltan cadenas para sujeción de las guías en los 3 niveles, será necesario colocar 1 juego de placas en cada nivel; Estos trabajos los realizará la UAA?</p> <p>Respuesta: Sí, Estos trabajos y todas las preparaciones estructurales necesarias de acuerdo a las guías mecánicas serán realizadas por el Dpto. de Construcciones de la DGIU.</p>
3	Partida 1	<p>a alimentación eléctrica hasta el tablero de control del equipo lo hace la UAA?</p> <p>Respuesta: Sí, los trabajos de alimentación eléctrica al equipo del elevador así como a las instalaciones eléctricas dentro del cubo las realizará el Dpto. de Construcciones de la DGIU</p>
4	Parida 1	<p>Los accesos en los 3 niveles que se encuentran cerrados, los retira la UAA?</p> <p>Respuesta: Sí, las adecuaciones de obra necesarias para la instalación del elevador serán realizadas por el Dpto. de Construcciones.</p>
5	Partida 1	<p>En nuestra propuesta incluye la colocación de las puertas y marcos en los 3 niveles, pero no así los remates y perfiles para los acabados de las fachadas, estos los haría la UAA?</p> <p>Respuesta: Sí, los remates y terminados de los frentes del elevador serán ejecutados por el Dpto. de Construcciones de la DGIU, una vez instalado el elevador.</p>
6	Partida 1	<p>La colocación del piso de la cabina del elevador por ser un tema de gusto la coloca el cliente, en este caso también la colocaría la UAA?</p> <p>Respuesta: Sí, la Universidad mediante el Dpto. de Construcciones de la DGIU puede contemplar la colocación del acabado en el piso del elevador, previamente recibiendo recomendaciones del fabricante.</p>
7	Partida 1	<p>En la convocatoria se pide un elevador una cabina de 1.35 mts de frente por 1.40 mts de fondo, lo común que se ha instalado es de 1.20 mtrs frente por 1.30 mts de fondo, pudiera ser así para estandarizar equipos?</p> <p>Respuesta: No se acepta, la capacidad de carga especificada en la convocatoria y las medidas son las requeridas, por lo que deberá cotizarse conforme a las características requeridas en la convocatoria.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H.', 'y.', 'de', and 'm']


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-026-2025
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN CAMPUS SUR, DEPTO. DE CONSTRUCCIONES DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 11 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:


C. Beatriz E. Rivera de Loera
Jefa del Departamento de Compras y Secretario
Técnico del Comité de Compras




C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón
Representante de la Contraloría Universitaria

Esmeralda Rdc

C. Jesús Eduardo Salinas González
Representante de la Contraloría Universitaria



C. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico



C. Ana Francisca Contreras Mejía
Representante de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo




C. Miguel Agustín Cortez Hernández
Jefe del Depto. de Construcciones de la DGIU
(Área requirente)

Miguel Agustín C


C. Sergio Arturo Serna Moreno
Residente de Obra del Depto. de Construcciones
de la DGIU (Área requirente)



C. Lisly Paola Jiménez de Alba
Departamento de Compras




C. Arnoldo Rodríguez Romo
Departamento de Compras



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-026-2025
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN
CAMPUS SUR, DEPTO. DE CONSTRUCCIONES DE LA
DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**

C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera
Departamento de Compras



Sin presencia de Licitantes: -----

Siendo las **10:10** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.-----

-----**FIN DE TEXTO**-----

