



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA 2025 (FIPP 2025)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-010-2025

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, PLANTEL NORTE DEL C.E.M., RINCÓN DE ROMOS, AGS.

**ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA O DE LOS TRABAJOS Y JUNTA ACLARATORIA RELATIVA A:**

En la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en Avenida Universidad número 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. siendo las 09:00 horas del día 30 de junio del 2025, se dio inicio al acto de visita al lugar de la obra o de los trabajos contando con la presencia de los Licitantes interesados en esta licitación pública, estando también presentes los representantes de la Contraloría Universitaria, Departamento Jurídico, Sección de Presupuestos, Sección de Proyecto y Sección de Control de Obra, Área de Licitaciones y del Comité Técnico de Adquisiciones Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria que al calce de la presente se asientan sus nombres cargos y firmas.

Se informa a los presentes que, conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento son de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", la Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/>

**A).- VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O DE LOS TRABAJOS:**

Se efectuó la visita al lugar de la obra donde intervendrán los trabajos objeto de este proceso de selección de contratista, esto con la finalidad de que los Licitantes presentes visualicen las condiciones de accesos, complejidad de maniobras de descargas y de instalación de materiales, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra licitada bajo los alcances de las bases, anexos, catalogo y puedan formular una propuesta técnica y económica solvente.

**Se asientan los comentarios y aclaraciones realizadas en este acto:**



- 1.- La Convocante indica que el acceso para el personal, maquinaria, equipo y materiales que se empleen en esta obra, será por la Carretera Estatal No. 54 que conduce a Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos; Ags., a un costado de la granja El Chapulín.
- 2.- El área de trabajo objeto de esta Licitación será entregado en su totalidad al Contratista en la fecha indicada en el programa oficial de contrato pactado por la Contratante y el Contratista.

Para concluir con este acto se procedió por parte de la Convocante a formalizar la Constancia de visita al sitio de obra o de los trabajos. No existiendo más comentarios por parte de los Licitantes y de la Convocante se da por concluido este acto siendo las 10:32 Hrs.

**B.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS:**


Siendo las 11:30 Hrs. se da inicio al acto de la junta de aclaración de dudas, asentándose lo siguiente:

1. La Convocante recuerda a los presentes, que este proceso de selección se realizará conforme a los lineamientos vigentes de los Artículos 36 Fracción IV, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los Artículos 114, 115 y 116 del Reglamento de la Ley antes citada.
2. Se asienta por parte de la Convocante que los Licitantes deberán de presentar el **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** solicitado en el **Documento 7t (TÉCNICO)** en **PERIODOS SEMANALES** y a su vez desglosar por **PARTIDAS**, considerando tomar las indicaciones estipuladas en las bases.
3. Así mismo el **PROGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** solicitado en el **Documento 3e (ECONÓMICO)** deberá también ser en **PERIODOS SEMANALES** y por **PARTIDAS**, debiendo tomar las recomendaciones y/o indicaciones de las bases de esta Licitación.
4. Se da la indicación que el contratista ganador deberá entregar previo a la firma de contrato la **RUTA CRÍTICA INTEGRADA** por: **Diagrama de nodos, diagrama de barras, matriz de asignación de recursos**, en donde se indique: **secuencia de actividades predecesoras, inicio, terminó, tiempo, recursos y el o los caminos críticos**. Misma que deberá ser avalada por el supervisor de obra.
5. Se da la indicación de que se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros, que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigirá la copia de la póliza del



mismo a la firma del contrato y será por un monto de \$ 10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.). Mismo que deberá permanecer vigente durante **DOCE MESES**, incluyendo posibles convenios de ampliación.

6. Se da la indicación de que deberán de considerar dentro del equipo de seguridad, chalecos, guantes, cascos, arneses y líneas de vida, gafete de identificación del personal donde indique el nombre de la empresa, nombre del trabajador, número de seguridad social, etc. La convocante periódicamente estará revisando que estén en buen estado este equipo y que lo porten.
7. Obligatoriadamente se deberá incluir en el **Documento 5t** copia de la prima de riesgo de trabajo calculada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), correspondiente al año 2025 donde se indique el factor de riesgo de trabajo, que se utilizará en el cálculo del factor de salario real del análisis de mano de obra. Se aceptará como válido el último recibo de pago al IMSS siempre y cuando sea del año 2025 y se indique el factor de riesgo de trabajo utilizado en la propuesta, el no hacerlo será motivo de desechamiento de la misma.
8. Para empresas que participen en asociación deberán presentar la prima de riesgo de trabajo del asociante, de la misma manera para el análisis del indirecto de oficina central deberá ser la del asociante.
9. Deberá presentar en el **Documento 1T**, copia fotostática simple en todos sus tantos e incluyendo el acuse de recibo de la declaración normal anual 2024 para personas físicas y personas morales, presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto para demostración de que ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Así mismo deberán incluir los anexos de Excel de la declaración anual donde se refleja el capital contable. Lo anterior de acuerdo al numeral 1.10.1. del Documento 1T de las bases de la presente licitación.
10. Deberá presentar en el apartado **1.8 del Documento 1T**, un escrito firmado por la persona física o el representante legal en caso de persona moral dirigido al Director General de Infraestructura Universitaria mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no tiene auditorias pendientes de acuerdo las facultades otorgadas a las autoridades fiscalizadoras indicado en los Artículos 42, 42a, 42b, 43, 44 y 48 del Código Fiscal de la Federación, así mismo no tener créditos fiscales pendientes con la Secretaria de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social ni con Infonavit al momento de participar en la presente licitación, además de anexar una impresión de pantalla del buzón tributario actualizada como fecha mínima a la última junta de aclaración de dudas, donde se desplieguen los Comunicados y se puedan visualizar las Notificaciones enviadas.
11. Deberán presentar las personas morales en el **Documento 1T**, copia fotostática del Acta Constitutiva, así como sus últimas modificaciones de las mismas, lo anterior para dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 56 fracción XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 135 del Reglamento de la Ley. Si no se presenta es motivo de desechamiento de la propuesta.
12. Deberán presentar obligatoriamente en el **Documento 1T copia de la Opinión Positiva** con el que compruebe que está al corriente con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha **Opinión** deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la presentación de propuestas (**08 de julio del 2025**). El supuesto de que la **Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta**. Lo anterior de acuerdo al numeral 1.10.2. del Documento 1T de las bases de la presente licitación.
13. De acuerdo a lo establecido en las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, el licitante participante en la licitación deberá Presentar en **Documento 1T** la "**OPINION POSITIVA**" y vigente la fecha de emisión de la opinión y recepción de propuestas (**08 de julio del 2025**), de acuerdo al artículo 32-D del C.F.F. emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo Técnico del IMSS el día 22 de septiembre de 2022, en su cláusula novena. El supuesto de que la **Opinión no sea Positiva y Vigente será motivo de desechamiento de la propuesta**. Lo anterior de acuerdo al numeral 1.10.3. del Documento 1T de las bases de la presente licitación.
14. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del INFONAVIT. dicha **Opinión** deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la presentación de propuestas (**08 de julio del 2025**). El supuesto de que la **Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta**. Lo anterior de acuerdo al numeral 1.10.4. del Documento 1T de las bases de la presente licitación.
15. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de sus competencias de la Secretaría de Finanzas del Estado, vigente a la fecha de recepción de propuestas emitido por la SEFI. dicha **Opinión** deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la presentación de propuestas (**08 de julio del 2025**). El supuesto de que la **Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta**. Lo anterior de acuerdo al numeral 1.10.5. del Documento 1T de las bases de la presente licitación.
16. Los documentos a los que se refiere los puntos 12, 13, 14 y 15 de esta minuta, no deberá estar alterado el código bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la **propuesta**.
17. La convocante indica que el licitante ganador a la formalización del contrato deberá registrar la obra ante el sistema denominado Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) al IMSS, en base al registro proporcionado





por la UAA y presentar constancia al Área de Licitaciones, así mismo el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra, haciendo la aclaración que de no cumplir con esta prestación social se le negará el acceso a la obra al personal encargado de la ejecución de los trabajos. También el contratista deberá verificar que los trabajadores de las empresas subcontratistas se encuentren dados de alta en el IMSS.

18. Se da la indicación por parte de la Convocante que con respecto al acarreo de escombros al tiradero autorizado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Rincón de Romos, para esta obra en particular es el que se encuentra ubicado en Carretera Estatal 120 aproximadamente a 1.00 Km de la intersección con la carretera Federal 22, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 Hrs y sábado de 9:00 a 13:00 Hrs. Lo anterior para que sea considerado en el análisis del precio unitario donde sea solicitado. Haciendo la aclaración que el contratista ganador deberá presentar la comprobación del tiradero correspondiente.
19. Se da la indicación por parte de la convocante que se podrá subcontratar las **PARTIDA: CUBIERTA DE PANEL BI-LAMINADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO, MURO DE PANEL BI-LAMINADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO, CANCELERÍA Y EQUIPAMIENTO EN CANCHA** y los **CONCEPTOS 24 al 35 de la PARTIDA: ESTRUCTURA, el CONCEPTO 63, 68 y 69 de la PARTIDA: ALBAÑILERÍA, los CONCEPTOS 79 al 82 de la PARTIDA: ACABADOS y los CONCEPTOS 189 al 199 de la PARTIDA: MUEBLES Y ACCESORIOS.** Se hace la aclaración que con respecto a los subcontratos estos deberán coincidir con lo indicado en el **DOCUMENTO 8t** de su propuesta; es decir que deberá tener coherencia con las tarjetas de análisis de precios unitarios del **DOCUMENTO 2.1 e**, si se comprueba que existe discrepancia entre estos dos documentos será motivo de desechamiento de su propuesta. Se solicita por parte de la convocante que se anexen las cotizaciones correspondientes. Haciendo la aclaración que si se desglosa el análisis del precio unitario este deberá corresponder con la cotización presentada por el proveedor y además considerar el alta del personal ante el IMSS. Se deberán de considerar los desperdicios necesarios.
20. La Convocante indica que la Carta de Arrendamiento de la Maquinaria en caso de ser rentada deberá ser en original y firmada por el personal autorizado para comprometer y arrendar el equipo, así mismo las cotizaciones de los materiales más importantes en costo deberán contar con los datos suficientes para en su momento poder verificar su veracidad. En caso de encontrar que la información proporcionada en la carta y/o en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala fe, se desechará la propuesta y se actuará según lo indicado por el Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
21. Se da la indicación por parte de la convocante que en la integración del Factor de Salario de Real de la mano de obra se deberá cuidar que ningún domingo coincida con días festivos, para no duplicar días no laborables. **Si se duplican será motivo de desechamiento de la propuesta.**
22. La Convocante indica que deberán considerar dentro de los indirectos de obra la compra de 2 contenedores (tambos de 200 litros) para el manejo adecuado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME). Serán con recuperación para el contratista.
23. Se entrega matriz de pruebas mínimas de laboratorio. Se deberá anexar la cotización correspondiente y **si no se presenta es motivo de desechamiento de la propuesta.**
24. Los rubros adicionales que deberán considerar los participantes dentro de sus indirectos de obra en la integración de su respectiva propuesta serán:

**HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:**

- a) PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA:
  - ◆ 1 RESIDENTE DE TIEMPO COMPLETO
  - ◆ 1 AUXILIAR DE TIEMPO COMPLETO
  - ◆ 1 BODEGUERO

**DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:**

- b) BODEGA DE 4.00x4.00 MTS.
- c) LETRINAS
  - ◆ 1 POR CADA 25 TRABAJADORES

**SERVICIOS**

- d) PLANOS ACTUALIZADOS
- e) SEÑALIZACIÓN A BASE DE CINTAS DE PRECAUCIÓN

**De las dudas externadas por los licitantes se asienta lo siguiente:**

**SE ACLARA POR PARTE DE LA CONVOCANTE LO SIGUIENTE:**

- a) EL CONCEPTO NÚMERO 69 LA UNIDAD DICE M2 Y LO CORRECTO DEBE SER M
- b) EL CONCEPTO NÚMERO 48 SE ESPECIFICA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO EL ACABO EN COLOR GRIS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE DEBE SER EN COLORES DE LINEA.
- c) EL CONCEPTO NÚMERO 46 DICE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE PANEL PREFABRICADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO, MARCA TERNIUM, MODELO Multytecho ESTÁNDAR

O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRECIO, PANEL DE 2" DE ESPESOR, CONFORMADO POR DOS CARAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CALIDAD COMERCIAL SAE-1006, CON BAJO CONTENIDO DE CARBÓN Y LÍMITE DE FLUENCIA MÍNIMO DE 2800 Kg/cm<sup>2</sup>, AMBAS CON ACABADO POLIÉSTER ESTÁNDAR LISO COLOR BLANCO Y UN NÚCLEO A BASE DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD MEDIA DE 40 kg/m<sup>3</sup> (NO SE ADMITE RELLENO DE POLIESTIRENO) Y ESTRUCTURA INTERNA DE 90% DE CELDAS CERRADAS. INCLUYE: FLETES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS; DESCARGAS, ESTIBA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL SITIO DE COLCACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ALINEADO, PLOMEADO, ACCESORIOS Y HERRAJES DE INSTALACIÓN (TAPAJUNTA DE UNIÓN, BOTAGUAS, TAPAGOTEROS, PIJAS, ARANDELAS, EMPAQUES) SELLADOR SIKAFLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.

Y DEBE DECIR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE PANEL PREFABRICADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO, MARCA TERNIUM, MODELO MULTYTECHO ESTÁNDAR O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRECIO, PANEL DE 2" DE ESPESOR, CONFORMADO POR DOS CARAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CALIDAD COMERCIAL SAE-1006, CON BAJO CONTENIDO DE CARBÓN Y LÍMITE DE FLUENCIA MÍNIMO DE 2800 Kg/cm<sup>2</sup>, AMBAS CON ACABADO POLIÉSTER ESTÁNDAR LISO COLOR BLANCO Y UN NÚCLEO A BASE DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD MEDIA DE 40 kg/m<sup>3</sup> (NO SE ADMITE RELLENO DE POLIESTIRENO) Y ESTRUCTURA INTERNA DE 90% DE CELDAS CERRADAS. INCLUYE: FLETES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS; DESCARGAS, ESTIBA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL SITIO DE COLCACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ALINEADO, PLOMEADO, ACCESORIOS Y HERRAJES DE INSTALACIÓN CONFORME LO INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES Y DESPIECE DEL FABRICANTE (TAPAJUNTA, TAPAGOTEROS, PIJAS, ARANDELAS, EMPAQUES, ETC.) SELLADOR SIKAFLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.

**EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A. EN P. I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO**

1. Para el concepto número 125 nos indica el proveedor que ya está descontinuado, se podrían cambiar por otro modelo.

A tal cuestionamiento la convocante indica que se cambia por el modelo MB-1012 marca Helvex.

2. Nos podrían dar detalles del concepto número 26.

A tal cuestionamiento la convocante indica que si están indicadas en el plano de estructuras ES-04.

3. Nos podrían proporcionar el proveedor del solatube, piso pulido de concreto, duela y el multipanel.

A tal cuestionamiento la convocante indica que se sugiere los proveedores solicitados, haciendo la aclaración que el licitante podrá cotizar el material con cualquier otro proveedor debiendo tomar en cuenta las especificaciones solicitadas en la descripción del concepto.

(PROVEEDOR DEL SOLATUBE)  
EVERLUX  
AV. GOMEZ MORIN No. 900 L313  
PEDRO GARZA GARCIA, N.L., MEXICO  
TEL. (81) 1600-16-17  
CRISTINA BRAVO  
info@solatube.com.mx

(PROVEEDOR DE DUELA)  
GRUPO RAGASPORT  
CABO CATOCHE No. 3553, COL. RINCON DE LA PRIMAVERA, MONTERREY, N.L.  
TEL. (81) 8349-20-68 Y (81) 1778-92-07  
LIC. GUILLERMO ALTAMIRANO HERNANDEZ  
CORREO: guillermo@ragasport.com.mx

(PROVEEDOR DE MULTITECHO)  
TECHOS Y MURO HERMETICOS, S.A. DE C.V.  
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 1006 SUR, COL. JARDINES DE SANTA ELENA 1ª. SECCION,  
AGUASCALIENTES, AGS.  
TEL. (449) 971-47-17, 146, 87, 24 Y 146-87-25  
CORREO: [ventas@temhsa.com](mailto:ventas@temhsa.com) Y [www.temhsa.com](http://www.temhsa.com)

(PROVEEDOR DE PISO PULIDO DE CONCRETO)  
AV. CANAL INTERCEPTOR No. 210 LOCAL 6, CENTRO COMERCIAL EL CAMPANARIO, AGUASCALIENTES, AGS.  
ING. NOE DARIO VALADEZ REYES  
TEL. (449) 242-63-06



UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE AGUASCALIENTES

No habiendo más preguntas por parte de los presentes y quedando conformes de tomar en cuenta estas aclaraciones para la integración de las propuestas, se da cierre a esta acta por parte de la Convocante, siendo las 12:04 Hrs. del día de su inicio, plasmándose las firmas en listado anexo y turnándose un tanto en copia fotostática a todos los interesados.

INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

  
ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZALEZ  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA  
UNIVERSITARIA


  
LIC. MARÍA DÍAZ RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

  
L.A.E. BRENDA DENISSE MUÑOZ GARCIA  
REPRESENTANTE DEL DPTO. PROYECTOS  
INSTITUCIONALES DE LA DGPG

  
ARQ. EFRAIN LOZANO GALAVIZ  
ENCARGADO DE LICITACIONES

  
ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA  
ASISTENTE TECNICO DE LICITACIONES

  
ING. JORGE FERNANDO JAUREGUI PADILLA  
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS

  
ING. JUAN ISRAEL LUEVANO HERNÁNDEZ  
JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

  
ING. DIANA LIZBETH ESPARZA SERNA  
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

  
ING. EDGAR ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO  
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

  
ING. DIANA LIZBETH ESPARZA SERNA  
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA 2025 (FIPP 2025)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-010-2025

TERCERA ETAPA DE URBANIZACIÓN, PLANTEL NORTE DEL C.E.M./ÁREA ACADÉMICA Y DE  
SERVICIOS, RINCÓN DE ROMOS, AGS.

VISITA DE OBRA  
LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTE

FIRMA

1. FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

c. José Pablo Hernández Díaz




2. ING. FERNANDO RUBIO ORTIZ A. EN P.  
RUBIO MONTOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

c. Fernando Rubio Montoya




3. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. A. EN P.  
ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO

c. HERNANDO ESPARDO ESPARDO




4. MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A. EN P.  
I. C. JOSÉ ASUNCIÓN ORTIZ GÁMEZ

c. Ord. Fco. Javier Herrera López



5. EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A. EN P.  
I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

c. Mig. Jaime Alejandro Salazar Romero




6. SOLCYD, S.A. DE C.V. A. EN P.  
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.

c. C.P. Juan Andres Olvera G.



7. IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. A. EN P.  
I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU

c. Omer Alberto Villagran Ramos




TESTIGOS

  
LIC. MARÍA DÍAZ RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE DEL DPTO. JURIDICO

  
ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZALEZ  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA  
UNIVERSITARIA

  
ARQ. EFRAÍN LOZANO GALAVIZ  
ENCARGADO DE LICITACIONES

  
L.A.E. BRENDA DENISSE MUÑOZ GARCIA  
REPRESENTANTE DEL DPTO. PROYECTOS  
INSTITUCIONALES DE LA DGPG

  
ING. JUAN ISRAEL LUEVANO HERNANDEZ  
JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

  
ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA  
ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES

  
ING. EDGAR ANTONIO HERNANDEZ DELGADO  
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Aguascalientes, Ags., a 30 de junio del 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA 2025 (FIPP 2025)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-010-2025

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, PLANTEL NORTE DEL C.E.M., RINCÓN DE  
ROMOS, AGS.

JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS  
LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTE

FIRMA

1. FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

c. José Pablo Hernández Díaz




2. ING. FERNANDO RUBIO ORTIZ A. EN P.  
RUBIO MONTOYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

c. Fernando Rubio Montoya




3. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. A. EN P.  
ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO

c. HERNANDEZ ESPARZA ESQUEVA



4. MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A. EN P.  
I. C. JOSÉ ASUNCIÓN ORTIZ GÁMEZ

c. Dr. Fco. Javier Herrera López



5. EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A. EN P.  
I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

c. ING. JAIME ALBERTO SALAZAR ROMERO.




6. SOLCYD, S.A. DE C.V. A. EN P.  
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.

c. C.P. Juan Andres Olivero



7. IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. A. EN P.  
I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU

c. Omar Alberto Villagran Ramos



TESTIGOS



LIC. MARÍA DÍAZ RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE DEL DPTO. JURIDICO



ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZALEZ  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA  
UNIVERSITARIA



ARQ. EFRAÍN LOZANO GALAVIZ  
ENCARGADO DE LICITACIONES



L.A.E. BRENDA DENISSE MUÑOZ GARCIA  
REPRESENTANTE DEL DPTO. PROYECTOS  
INSTITUCIONALES DE LA DGPG



ING. JUAN ISRAEL LUEVANO HERNANDEZ  
JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS




ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA  
ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES



ING. EDGAR ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO  
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Aguascalientes, Ags., a 30 de junio del 2025





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

### MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

*[Handwritten signatures and marks]*

Obra **CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, PLANTEL NORTE DEL C.E.M.**  
Licitación **UAA-LOPEA-010-2025**  
Ubicación **RINCÓN DE ROMOS, AGS.**

Fecha **30-jun-25**  
Hoja **1**

No.	Area	TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR	Volumen de Obra	Intensidad de Muestreo				Unidad	Pruebas Minimas		
				M/m <sup>2</sup>	@	X	U				
1	T E R R A C E N A	Estudio de Calidad completo según Normas S C T para materiales de relleno, terracerías, subrasantes, sub-bases, base, (granulometría, pvs suelto, pvs maximo, humedad optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contaccion lineal, VRS)						TOTAL	0		
		terreno natural	0 00	1	@	5000	m2	muestra	0		
		( Material producto de excavacion ) Relleno de Zanjas	0 00	1	@	300	m3	muestra	0		
		( Material producto de excavacion ) Subrasante	0 00	1	@	500	m3	muestra	0		
		Subrasante ( plataforma )	0 00	1	@	500	m3	muestra	0		
		Base	0 00	1	@	500	m3	muestra	0		
2	C E R R O	Cala volumetrica de campo para verificar el grado de compactacion ( que cumpla con el grado de compactacion )						TOTAL	29		
		en Zanja	0 00	1	@	50	ml	prueba	0		
		en Plataformas y Terreno Natural	8 724 83	1	@	300	m2	prueba	29		
3	I A	Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacion de compactaciones ( porter. proclor o AASHTO )						TOTAL	0		
		en Zanja	0 00	1	@	10	cala	prueba	0		
		en Plataformas	0 00	1	@	15	cala	prueba	0		
4	C O N C R E T O	Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, pruebas a compresion simple a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra debera considerarse la obtencion de revenimientos adicionales para el control adecuado de la produccion del concreto.						TOTAL	19		
		Cadenas y castillos	574 71	1	@	200	ml	muestra	3		
		Plantillas	279 46	1	@	250	m2	muestra	1		
		Cimentacion	78 76	1	@	14	m3	muestra	0		
		Columna, muros, trabes y losas	50 71	1	@	14	m3	muestra	4		
		Piso, firme, banquetas y andadores	1 532 19	1	@	140	m2	muestra	11		
		Zocolo, canalon, escalones, repizon, cenefa, moldura, guarnicion y/o nariz perimetral	0 00	1	@	350	ml	muestra	0		
		Encofrado	0 00	1	@	14	m3	muestra	0		
		Guarniciones	0 00	1	@	200	ml	muestra	0		
		5	O S	Estudio de Calidad completo, segun Normas NMX en Grava para concreto hidraulico y relleno de canchas.	0 00	1	@	1	Obra	muestra	0
				Estudio de Calidad completo, segun Normas NMX en Arena para concreto hidraulico o morteros y relleno de canchas.	0 00	1	@	1	Obra	muestra	0
Mortero hidraulico, muestra 3 cubos a 7 dias compresion simple											
6	S	En aplanados, repellados y muros de panel	0 00	1	@	250	m2	muestra	0		
		En junteo cenefas y empedrados, tabique, block, enladrillado, entortado	0 00	1	@	250	m2	muestra	0		
		en junteo de piedra para mampostera	0 00	1	@	50	m3	muestra	0		
8	A	Estudio Marshall de proyecto	0 00	1	@	1	Obra	original	0		
9	S	Verificacion produccion de mezcla, 3 pastillas marshall por muestra prueba estabilidad, flujo y vam	0 00	1	@	90	m3	muestra	0		
10	F	Estudio de calidad de asfaltos	0 00	1	@	80000	lts.	muestra	0		
11	F	Estudio de calidad de emulsiones	0 00	1	@	80000	lts.	muestra	0		
12	A	Estudio de calidad de asfaltos modificados	0 00	1	@	80000	lts.	muestra	0		
13	L	Control y verificacion de tendido de carpeta asfaltica, ( temp de tendido, compactacion, anchos, espesores y long. )	0 00	1	@	1	dia	reporte	0		
14	L	Control y verificacion de tendidos de sello	0 00	1	@	1	tramo/dia	reporte	0		
15	T	Control y verificacion de negos de liga y/o impregnacion	0 00	1	@	1	dia	reporte	0		
16	O	Pruebas de verificacion de compactacion en carpetas asfalticas por medio de extraccion de nucleos y permeabilidad.	0 00	1	@	100	ml	prueba	0		
17	S	Prueba de afinidad de petreos con el asfalto. ( mezcla asfaltica, impregnaciones y sellos )	0 00	1	@	1	elem.	prueba	0		
18	M	Calidad de tabique rojo recocido, 5 piezas, incluye compresion simple, densidad y absorcion.	0 00	1	@	1	lote	muestra	0		
19	A	Calidad de block de concreto, 3 piezas, debe incluir compresion simple, densidad y absorcion.	0 00	1	@	1	lote	muestra	0		
20	T	Calidad de piedra para mampostera con pruebas de compresion en 2 sentidos de formacion, absorcion y densidad	0 00	1	@	75	m3	muestra	0		
21	R	Ensaye de varillas de acero para pruebas a la tension, % elongacion, doblado y dimensiones, por probeta	0 00	1	@	1	lote	prueba	0		
22	I	Prueba de liquidos penetrantes en soldaduras, por visita de inspeccion con cuando menos 10 uniones soldadas.	5 00	1	@	1	lote	visita	5		
23	A	Certificado de calidad de pintura vinilica	0 00	1	@	1	Obra	Estudio	0		
24	L	Certificado de calidad de pintura de esmalte	0 00	1	@	1	Obra	Estudio	0		
25	E	Ultrasonido en elementos estructurales trabe de placa de acero, conectores y diafragmas, etc. 10 ensaves por visita	10 00	1	@	1	Obra	Estudio	10		

**Observaciones:**

- 1- las Calas para verificacion de compactacion en zanjas deberan sacarse al menos a cada 50 mts. Lineales por cada capa y el espesor de estas NO debera ser mayor a 20 cms
- 2- la presente es una tabla de pruebas minimas, por lo tanto, el numero de pruebas debe ser incrementados en la medida en que se presenten cambios en los materiales, bancos o proveedores

Vo.Bo.

Ing. Mauricio Armas Contreras  
Jefe del Dpto. de Construcciones

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*